

Wpłynęło do MZGKiM  
W KROŚNIEWICACH

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Nr 1892 dnia 13.12.17

Kutno, dnia 07.12.2017 r.

**Miejski Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. Paderewskiego 3  
99-340 Krośniewice**

znak: PSSE/HK/JO/4611/249/O/17

(dot. wodociągu publicznego Krośniewice)

### ***Ocena jakości wody***

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z ost. zm. poz. 2180)

- §16 ust.1 pkt 6 i §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 17.11.2017 r. nr 2325/2017-W-2 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone Eko Serwis w Łodzi próby wody nr 2325/2017-W-2 pobranej do badania w dniu 15.11.2017 r. z wodociągu publicznego w Krośniewicach, którego właścicielem jest Gmina Krośniewice

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

#### **UZASADNIENIE**

W dniu 15.11.2017 r. w SUW w Krośniewicach będącym punktem monitoringu wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone załącznikach nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Dnia 15.11.2017 r. pobrano do badań również próbę wody surowej nr 2325/2017-W-1, która nie podlega orzecznictwu.

Badanie wykonane zostało przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

*dr inż. Celina Marciszewska*

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta Krośniewice, ul. Poznańska 5
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz 07.12.2017 r.

sprawdził – Maciej Walczak 07.12.2017 r.

Wpłynęło do MZGKiM  
W KROŚNIEWICACH

PAŃSTWOWY Nr 1873  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
19-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

..... dnia .....1.3.12..17  
Kutno, dnia 07.12.2017 r.

Miejski Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. Paderewskiego 3  
99-340 Krośniewice  
(dot. wodociągu publicznego Nowe)

znak: PSSE/HK/JO/4611/250/O/17

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z ost. zm. poz. 2180)

- §16 ust.1 pkt 6 i §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 17.11.2017 nr 2325/2017-W-3 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone Eko Serwis w Łodzi próby wody nr 2325/2017-W-3 pobranej do badania w dniu 15.11.2017 r. z wodociągu publicznego w Nowem, którego właścicielem jest Gmina Krośniewice

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

### UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2017 r. w Oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach będącym punktem monitoringu wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Badanie wykonane zostało przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

*dr inż. Celina Marciszewska*

Otrzymują:

- 1) adresat
2. Burmistrz Miasta Krośniewice, ul. Poznańska 5
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz 07.12.2017 r.

sprawdził – Maciej Walczak 07.12.2017 r.